



Pałac Kultury i Nauki Warszawa

Dział Zamówień Publicznych

Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa
piętro XVI; pok. 1619 i 1620

☎ telefony:
(+48 22) 656 7698; Kierownik
(+48 22) 656 6252;
(+48 22) 656 6259;
(+48 22) 656 6359;
(+48 22) 656 6347;

✉ faksy:
(+48 22) 656 6337

✉ e-mail:
zamowienia@pkini.pl

Sprawa Nr TS-05/2010

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2010 roku

Wszyscy Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku PKiN -
dostosowanie strefy „W” (Pałac Młodzieży) do przepisów przeciwpożarowych – etap I

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców (faksy z dn.12.04.2010r) o treści
następującej:

- „(...)
1. W zestawieniach stolarki znajdują się drzwi o wymiarach w świetle ościeżnicy, mniejszych niż (szerokość – 90 cm). Z uwagi na fakt, iż są to drzwi ewakuacyjne ppoż. czy należy zostawić podany wymiar czy zastosować przepisowy wymiar 90x200cm
 2. W przedmiarze znajdują się pozycje drzwi wykreślone w zestawieniu stolarki z pierwszego etapu. Dotyczy drzwi:
1.P5_D3
2.P6_D5
3.P6_D13
Czy należy kierować się przedmiarami czy zestawieniem stolarki podzielonym na etapy?
 3. Czy w zestawieniu stolarki znajdują się drzwi w których należy zastosować kontrole dostępu?
 4. W przedmiarze – „Poprawa dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne” pozycje 1-3 zostały wykreślone jako formę przedstawienia kosztorysów ma przyjąć wykonawca. Czy pozostawić w/w pozycje jako wyzerowane – czy pozycje nie uwzględniać?
 5. W dokumentacji jest informacja o oknach oddymiających na kłatkach K1 oraz K3 wykonanych na profilu aluminiowym. Natomiast w dalszej części dokumentacji jest informacja o oknach drewnianych z okuciami z mosiądzu. Prosimy o informacje o zastosowanym materiale dla okien oddymiających?”

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dział Zamówień Publicznych Zarządu PKiN Sp. z o.o. odpowiada, co następuje:

Ad. 1

Wszystkie drzwi ppoż. Wykonać zgodnie z parametrami zawartymi w zestawieniu (rys. WPK 3 AR 400 A) oraz dostarczonym opisem.

Ad. 2

Powyższe drzwi, tj. P5_D3, P6_D5, P6_D13, związane z podziałem korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na 5 i 6 kondygnacji, zostały omyłkowo wykreślone z zestawienia stolarki drzwiowej przewidzianej do realizacji w I etapie (rys. WPK 3 AR 400 A) – należy zatem przygotować ofertę zgodnie z otrzymanymi przedmiarami.

Ad. 3

W w/w stolarce drzwiowej nie występują drzwi z instalacjami kontroli dostępu.

Ad. 4

W przedmiarze „Poprawa dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne” pozycje 1-3 należy pozostawić jako wyzerowane.

Ad. 5

Okna oddymiające na kłatkach K1 i K2 (nie jak podano w piśmie - K3) należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją (przedmiary, Specyfikacja Techniczna) jako aluminiowe.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
00-901 WARSZAWA, Pl. Defilad 1,
Tel. (0 22) 656-7676,
Faks (0 22) 656-6887,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział KRS 0000036568,
NIP: 525-21-02-317
Kapitał Zakładowy Spółki 3.300.000 PLN
www.pkini.pl

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Jerzy Kasperek